

GMINA SOLINA
38-610 POLAŃCZYK
ul. Wiejska 2
NIP 6881245181

**Do wszystkich
Wykonawców**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 1020), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania pn.: „**Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości Q_{śr.d}=920 m³/d**”.

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego podaje się zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie:

1. W projekcie wykonawczym branży elektrycznej i akpia „pkt.18. Część obliczeniowa” w ppkt.2 i 3 tabeli dotyczącym zmian w rozdzielni RG W ETAPIE III w rubryce Uwagi dla pomp P1 I P2 przewidziano likwidację styczników i dobudowanie falowników (2 falowniki dla pomp o mocy 4,7 Kw). W przedmiarze robót dla Instalacji elektrycznych i akpia brak jest wyszczególnionych prac i zakupów z tym związanych. Również w obwodach sterowniczych szafy RGS2 brak jest jakichkolwiek obwodów umożliwiających sterowanie pracą tych falowników.

Czy falowniki dla pomp p1 i p2 należy uwzględnić w wycenie ? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie udostępnionych przedmiarów prac.

Wyjaśnienia:

Ad. 1 - W przedmiarze robót instalacje elektryczne i AKPiA poz. 64 należy przyjąć obmiar - 4 szt.

WOJT
mg. Adam Piątkowski