



LEGENDA:

- WS - woda surowa
- PDP - woda popłuczna
- WP - woda płuczaca
- WU - woda uzdatniona
- woda surowa
- woda uzdatniona
- woda płuczaca
- woda popłuczna
- woda spustowa/przelewowa
- automatyka

Lp.	Nazwa urządzenia
1.	Zawór kulowy odcinający PVC-U typ BVD 75/65 PN10
2.	Filtr siatkowy skośny gwint Dn65
3.	Zawór 2-drogowy z siłownikiem typ EBK D75 swobodnie otwarty z siłownikiem
3a.	Zawór 2-drogowy z siłownikiem typ EBK D75 swobodnie zamknięty z siłownikiem
4.	Zawór zwrotny typ CHD PVC-U 75/65
5.	Filtr pospieszny typ ERF-AG-31/48 SM
6.	Naczynie kołbace przepływowe Refix DT100 przepływowe z siłownikiem, FlakJet
7.	Manometr z kurkiem i rurką Bourdon'a 16 bar 150 mm
8.	Zawór kulowy odcinający PVC-U typ BVD 110/100 PN10
9.	Zawór bezpieczeństwa Dn65 2215
9a.	Filtr mechaniczny RF 100A Dn125 kolnierzy
10.	Filtr siatkowy skośny kolnierzy Dn65
11.	Wodolier kontaktowy Dn65
12.	Szafa sterownicza Stacja uzdatniania wody - w komplecie Filtrów BWT
13.	Zasuwki FVD 160 + komplet kolnierzy ze śrubami
14.	Filtr mechaniczny RF 100A Dn125 kolnierzy
15.	Bozownik Chloru BIZIMAT 68 z inspektorem i rurami
16.	Zestaw hydrof. płuczacy HYDRO-NM 40/30/1022 2x3,0xV z naczyniem wzb. i sterowaniem
17.	Zawór bezpieczeństwa Dn65 2215
18.	Przepustnica FVD uszczelnienie EPDM 225/200 PN10
19.	Zawór zwrotny kolnierzy Dn200
20.	Filtr siatkowy skośny kolnierzy Dn200
21.	Wodolier kolnierzy Dn65
22.	Zestaw hydrof. HYDRO-NM PN12 50/180/22 2x5,5xV z naczyniem wzb. i sterowaniem
23.	Zawór bezpieczeństwa Dn65 2215
24.	Zawór kulowy odcinający PVC-U typ BVD 75/65 PN10
25.	Zawór zwrotny typ CHD PVC-U 75/65
26.	Wodolier skrzyżkowy Dn40
27.	Filtr siatkowy skośny gwint Dn65
28.	Przepustnica PVC-U typ FVD z uszczelnieniem EPDM 125/125 PN10
29.	Zawór niebrzozy Dn100 14 PN10 kolnierzy

P I N T					
Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody					
OBJEKT	Budynek szpitalny z oddziałem intensywnej terapii z oddziałem chirurgicznym i oddziałem ginekologicznym				DATA
ADRES	Budynek szpitalny ul. Wolności 100 01-100 Warszawa				SKALA
Projektant	mgr inż. Jan MŚNIAKIEWICZ				NR RYS.
Nr uprawnień	Specjalność				STADIUM
40-79	Inst. inż. w zakresie inż. i uzd. sanit.				
Sprawdzający	mgr inż. Michał KURCZAK				
Nr uprawnień	Specjalność				
PNK/0031/P/0026/10	Inst. inż. w zakresie inż. i uzd. sanit.				