


OZNACZENIE PROFILU:		0Śz	
POZIOM PORÓWNAWCZY		Budynek oczyszczalni ścieków	
353.00 m n.p.m.			
RZĘDNA TERENU ISTN.		364.45	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		362.95	
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU		362.87	
RZĘDNA DNA WYKOPU		362.72	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.50	362.27	
SPADKI, DŁUGOŚCI		63.1 ‰	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PEø160mm L=44.42m	
ODLEGŁOŚCI	0.00	7.14	12.84
HEKTOMETRY	Bud os 0	os 1	os 2 os 3 ist. ZB



- UWAGA:**
1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
 2. Głębokość uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator",
 3. Wyprowadzając wykonąć odkrywki w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości,
 4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, w przypadkach wątpliwych wykonąć wykopy kontrolne,
 5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonąć pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.

Investor:	GMINA SOLINA		
Adres:	ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLAŃCZYK		
Projekt:	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOLINIE DO PRZEPUSTOWOŚCI Q _{sr.d} =920m ³ /d		
Lokalizacja:	SOLINA, DZIAŁKI NR EW. 113/2, 114/3		
<div>GEOKART - INTERNATIONAL spółka z o.o. 35-113 Rzeszów, ul.Wiła Stwosza44</div>			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
FUNKCJA:	Bronza	NR UPR.:	DATA:
Projektował: mgr inż. Iwona Rybok	SANITARNA	Upr.bud.Nr: PDK/0062/PWOS/05	Marzec 2016
Sprawdził: mgr inż. Marcin Laboj	SANITARNA	Upr.bud.Nr: PDK/0175/OWOS/05	Marzec 2016
Opracował mgr inż. Ireneusz Górski	SANITARNA	Upr.bud.Nr:	Marzec 2016
Faza: PROJEKT BUDOWLANY			
Nazwa rysunku:	Data opracowania: Skala rysunku: 1:100/500		
PROFIL PODUŻYŃY – RUROCIĄG ŚCIEKÓW OCZYSZ. ist. zbiornik	Nr rys.:	7	