


OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY		353.00 m n.p.m.		SPR Budynek oczyszczalni ścieków	
RZĘDNA TERENU ISTN.		364.45		364.00	fuk segmentowy
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		362.95		362.40	fuk segmentowy
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU		362.89		362.34	
RZĘDNA DNA WYKOPU		362.74		362.19	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.50	362.29	1.50	362.39	1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI	7.50 60‰	6.35 15.7‰	9.4‰	21.35m	5.6‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ	stal szlachetna Ø129x2mm L=64.43m				
ODLEGŁOŚCI	0.00	7.50	6.35	35.20	17.95
HEKTOMETRY	b. ØŚ	p5	p6	p7	p8
Generator rysunkowy 7.33c (www.gpi-grad.com.pl)					



- UWAGA:**
- Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
  - Głębokość uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator",
  - Wyprowadzając wykonąć odkrywki w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości,
  - Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, w przypadkach wątpliwych wykonąć wykopy kontrolne,
  - Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonąć pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.

Investor:	GMINA SOLINA		
Adres:	ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLAŃCZYK		
Projekt:	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOLINIE DO PRZEPUSTOWOŚCI Qsr.d=920m3/d		
Lokalizacja:	SOLINA, DZIAŁKI NR EW. 113/2, 114/3		
			
35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
FUNKCJA:	Bronza	NR UPR.:	DATA:
Projektował:	SANITARNA	Upr.bud.Nr.:	Marzec 2016
mgr inż. Iwona Rybok		PDK/0082/PWOS/05	
Sprawdził:	SANITARNA	Upr.bud.Nr.:	Marzec 2016
mgr inż. Marcin Łaboj		PDK/0175/OWOS/05	
Opracował:	SANITARNA	Upr.bud.Nr.:	Marzec 2016
mgr inż. Ireneusz Górski			
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY			
Nazwa rysunku:		Data opracowania:	
		Marzec 2015r.	
Skala rysunku:		1:100/500	
PROFIL PODUŻNY – RUROCIĄG		Nr rys.: 10	
SPRZĘŻ. POWET. DO RUSZTU–nitrifikacja			