




- RWU rozdzielacz wody uzdatnionej
KWP kolektor wody płucznej modułów ultrafiltracji
KWU kolektor zbiorczy wody uzdatnionej
KWF1/2 kolektory wody przefiltrowanej
KWU2 kolektor wody uzdatnionej nr 2 do ZH2
Zr zewnętrzne zbiorniki retencyjne
WZR wewnętrzny zbiornik retencyjny
Z H1 zestaw hydroforowy nr 1
FK1/2/3 filtry końcowe nr 1/2/3
Z H2 zestaw hydroforowy nr 2
PP pompa płuczna
L UV2 lampa UV nr 2 przepływowa
U VP2 lampa UV nr powierzchniowa
PA przelew awaryjny DN 100

-  kłapa ręczna
 kłapa zwrotna
 zawór kulowy

	Projektant	P.P „BIPROMAG-1” Gliwice
Data	05.2017r	
Podpis	<i>m.p. inż.</i>	
Nazwisko	Janusz Piechowicz	
Nr upraw.	444/02	
Specj.	Instalacje sieci sanitarnych	Zastępuje rysunek: -----
Format:	Gmina Solina 38-610 Półnaczyk, ul. Wiejska 2 PBW	
Podziałka:	Przebudowa i Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Półnaczyk	
1 : 50	CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Dyspozycja urządzeń – przekrój C-C	Nr rysunku: 416/2/T – 0.6