

ZR1/2	zbiorniki retencyjne zewnętrzne
F1/2	filtry mechaniczne (istniejące)
FK1/2/3	filtry końcowe 1/2/3
PG_{UF}	pompa zasilająca węzła ultrafiltracji
PP_{UF}	pompa płuczna węzła ultrafiltracji
PP	pompa płuczna filtrow F1/2
SP_{UF}	dmuchawa płuczna modułow ultrafiltracji
SP	dmuchawa filtrow F1/2 (istniejąca)
Std1...	stacja dozująca nr ....
ZH1/2	zestaw hydroforowy nr 1/2 (istniejący)
UV1/2	lampa UV przepływowa nr 1/2
EUV	skrzynka zasilająca lampy UV
UVP1/2	lampa UV powierzchniowa 1/2
WA /WB	wodomierze modułow A/B
WiU	wodomierz impulsowy wody uzdatnionej
RWS	rozdzielacz wody surowej
ZA...	przepustnice nr .... pneumatyczne modułu „A”

ZB.....	przepustnice pneumatyczne modułu „B”
P1/...	przepustnica filtra F1
P2/...	przepustnica filtra F2
SPZ	sprężarka zasilania przepustnic Z....
KWS	kolektor wody surowej DN 100
KWF 1/2	kolektor wody przefiltrowanej 1/2 DN 125
KP	kolektor popłuczyn DN 100
KW	kolektor wyrownawczy zbiornikow ZR1/2 DN 150
KWP	kolektor wody płucznej DN 100
KWP_{UF}	kolektor płuczny węzła ultrafiltracji DN 100
KWUz	kolektor zbiorczy wody uzdatnionej DN 150
KWU	kolektor wody uzdatnionejDN 150
PA	przelew awaryjny DN 100
Pro_{UF}	rurociąg powietrza do moduluw ultrafiltracji DN 50
E	skrzynki elektryczne
	klapa ręczna
	klapa zwrotna
	zawor kulowy

	Projektant	P.P „BIPROMAG-1” Gliwice
Data	05.2017r	
Podpis	mgr inż.	
Nazwisko	**Janusz Piechowicz**	
Nr upraw.	444/02	
Specj.	Instalacje i sieci sanitarne	
Format:	Gmina Solina PBW 38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2	Zastępuje rysunek: ----------
Podziałka: **1 : 50**	**Przebudowa i Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Polańczyk** CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Dyspozycja urządzeń – przekrój A-A	Nr rysunku: **416/2/T – 0.4**