



Nr obwodu	000	001	002	003	004	005	006	007	008	009
Przeznaczenie	Zasilanie	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Kontrola napięcia	Zasilanie technologii fontanny	Zasilanie technologii fontanny	Zasilanie przepompowni	Rezerwa miejsca	Oświetlenie maszynowni	Gniazdo maszynownia	Rezerwa miejsca
Moc (kW)	5			2	3			0,01	2	

E-03	NUMER RYSUNKU	TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY FONTANNY, OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	TYTUŁ SCHEMAT ROZDZIELNICY TG ZASILANIE FONTANNY	DATA WYDRUKU	BRANŻA	STADIUM	NR ARKUSZA/ARKUSZY	NUMER RY
					07-2016				
					DATA REWIZJI	ELEKTRYCZNA	PB	02/04	E-
					XX-XX-XXXX				