



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Opis	–	–	–	0.01;0.02;0.03;0.04;0.05;0.06	0.07;0.08;0.09;zew.	0.01	0.02	0.04	0.03	0.05	0.08	0.07	0.02	0.04	0.03	0.05	0.08	0.07	0.05	0.08
Moc [kW]/Prąd [A]	19.1	–	–	0.25	0.25	2	2	2	2	2	2	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6	6
Przewód	YKY 5x10	–	–	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 5x2.5	YDY 5x2.5
Nazwa obwodu	Zasilanie z ZK	Ochrona przepięciowa	Kontrola napięcia	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Wypust 1f	Wypust 1f	Wypust 1f	Wypust 1f	Wypust 1f	Wypust 1f	Wypust 3f	Wypust 3f



Klasa izolacji: II  
Stopień ochrony: IP41  
Stopień ochrony: IK08  
Prąd znamionowy: 63 A  
Rodzaj: Natynkowa  
Ilość modułów: 54  
Szerokość: 387 mm  
Wysokość: 512 mm  
Głębokość: 119 mm

UWAGA:  
Dopuszcza się zmianę producenta osprzętu pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych.

TEMAT			PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDYNKU USŁUGOWEGO		
ADRES			GM. SOLINA, GÓRZANKA DZ. NR 4/9 J. EWID.: 182105_2 SOLINA, OBRĘB: 0006 GÓRZANKA		
TYTUŁ RYSUNKU			SCHEMAT TABLICZY TS		SKALA 1:50
OPRACOWAŁ: mgr inż. Bartosz Zbroja		upr. nr/specjalność MAP/0103/PBE/15 INST.ELEKTRYCZNE	podpis	DATA 01.2020 r.	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Stanisław Zbroja		upr. nr UAN Upr.333/90 INST.ELEKTRYCZNE	podpis	NR ARK. E-02	
Pracownia Projektowa ARCHISTYL Paweł Orlef 38–600 Lesko ul. Słoneczna 6 www.archistyl.pl tel. +48 609 520 824					