

GMINA SOLINA
38-610 POLAŃCZYK
ul. Wiejska 2
NIP 6881245181

**Do wszystkich
Wykonawców**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą P.Z.P, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Berezka”**.

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego podaje się zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy P.Z.P treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do kosztorysowego charakteru wynagrodzenia określanego w projekcie umowy prosimy o korektę ilości przydomowych przepompowni ścieków w pozycji nr 148 przedmiaru robót z 9 szt na 3 szt.

Wyjaśnienia do pyt. nr 1:

Nastąpiła pomyłka pisarska, w montażu jest przepompowni – 3 szt., tak samo ma być w koszt zakupu 3 szt. , a nie 9 szt.

Pytanie 2:

W nawiązaniu do kosztorysowego charakteru wynagrodzenia określanego w projekcie umowy prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą pozycję uwzględniającą dostawę i montaż łuków rozprężnych (zgodnie z opisem technicznym, profilami podłużnymi oraz rysunkiem nr 30 projektu wykonawczego).

Wyjaśnienia do pyt. nr 2:

dodaje się do przedmiaru robót następujące pozycje:

- koszt zakupu studni rozprężnej wg rys.30 – szt. 8
- montaż rozprężnej studni rozprężnej – szt. 8

Pytanie 3:

W nawiązaniu do kosztorysowego charakteru wynagrodzenia określanego w projekcie umowy prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą pozycję uwzględniającą dostawę i montaż łuków segmentowych w studniach rozprężnych na rurociągu tłocznym zapewniających wyhamowanie prędkości ścieków (zgodnie z opisem technicznym oraz rysunkiem nr 30 projektu wykonawczego).

Wyjaśnienia do pyt. nr 3:

Ujęto w odpowiedzi w pytaniu nr 2.

W O J T
mgr Adam Piętkowski