

GMINA SOLINA
38-610 POLAŃCZYK
ul. Wiejska 2
NIP 6881245181

**Do wszystkich
Wykonawców**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 1020), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania pn.: „**Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości Qśr.d=920 m³/d**”.

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego podaje się zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie:

1. Prosimy o wyszczególnienie informacji dotyczącej pozycji 239 w przedmiarze 01 Technologia „Dostawa i montaż kraty koszowej”. W specyfikacji technicznej oraz projekcie nie ma informacji odnośnie w.w pozycji. Część mechaniczną wg rysunku stanowi jedynie filtr taśmowy.

Wyjaśnienia:

Ad1) Parametry kraty koszowej:

- Wykonanie materiałowe - całość stal nierdzewna 1.4301,
- Napęd kosza - elektrowciągarka o mocy nie większej niż 1,2 kW,
- Dodatkowa krata palcowa - napęd kraty palcowej - ręczny,
- Sterowanie ręczne miejscowe,
- Prześwit rusztu kosza i kraty palcowej - 20 mm.
- Montaż kraty w istniejącej studni przed przepompownią
- średnica studni - Ø1200 mm,
- głębokość studni - 6,1 m,
- średnica rurociągu dopływowego - Ø200 mm
- odległość od dna kanału dopływowego Ø200 do kinety – 1,04 m

W O J T
mgr Adam Piłkowski