

GMINA SOLINA  
38-610 POLAŃCZYK  
ul. Wiejska 2  
NIP 6881245181

Do wszystkich  
Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą P.Z.P, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Berezka”**.

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego podaje się zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy P.Z.P treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

1. Proszę o uzupełnienie danych dotyczących pompowni o:
  - typ pomp lub punkt pracy,
  - opis pompowni, wyposażenia, sterowania,
  - informacje dotyczące systemu monitoringu w gminie.

**Wyjaśnienia do pyt. nr 1:**

Zamawiający wymaga zastosowania pompowni suchych o technologii opisanej w Załączniku nr 5 punkt 5.4. „Sieciowe Pompownie Ścieków” oraz w załączonej części rysunkowej projektu technicznego. Zamawiający, zgodnie z Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwraca uwagę na konieczność zastosowania pompowni suchych legitymujących się jako całość aktualnym znakiem CE potwierdzającym spełnienie normy PN / EN: 12050 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu” potwierdzonym przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną. Zamawiający posiada w istniejących obiektach system do monitoringu oparty na sterowniku STR755.

W O J T  
  
mgr Adam Piątkowski